



R O M Â N I A  
**CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**

---

PIAȚA TRICOLORULUI NR. 1 130104 TÂRGOVIȘTE  
TELEFON: 0040-245-207 600 FAX: 0040-245-212230  
E-mail: consjdb@cjd.ro

---

Nr. 14460 / 25.07.2019

**CĂTRE**

---

Prin prezenta, vă transmitem atașat solicitarea Transelectrica, privind asigurarea condițiilor normale de funcționare a obiectivelor Sistemului Energetic Național din patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, aflate pe teritoriul județului Dâmbovița, în vederea respectării acestora, astfel încât să nu fie prejudiciată distribuția și alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și industriali din județul Dâmbovița.

**PREȘEDINTE**

*dr. jr. Alexandru Oprea*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

*jr. Dorina Stoica*

DAP  
RED:DACT:SE  
2 exemplare

NR. 10412/12.07.2019

J. va. Scărbu E

Reg. transmisiei la  
momente cu grad

**Sucursala de Transport București**

Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1 A, sector 1

cu adresa de Tel.: 021 201.62.05

Monitor Fax: 021 317.23.00

23.07.2019

14560  
22.07.2019

Către : Consiliul Județean Dâmbovița  
Domnului : Alexandru OPREA, Președinte

Dir. Patr. Im  
Reg. Conformare

Subiect : Asigurarea condițiilor normale de funcționare a obiectivelor SEN din patrimoniul CNTEE Transelectrica SA, aflate pe teritoriul județului Dâmbovița

Prin prezenta adresă vă transmitem rugămintea să înștiințați consiliile aflate în subordinea dumneavoastră în vederea instruirii populației din județ referitor la interdicția de a aprinde focuri în culoarele de trecere ale LEA, respectiv în vecinătatea stațiilor electrice de transformare, sau în locuri din care focul s-ar putea extinde spre aceste obiective.

Obiectivele companiei aflate pe teritoriul județului Dâmbovița, pentru care sunt create zone de siguranță sunt :

- stația electrică Târgoviște; pentru care zona de siguranță este zona extinsă în spațiu, delimitată la distanță de 35 m de împrejurimea stației, pe fiecare latură a acesteia;
- LEA 220kV : Brazi Vest – Târgoviște, Târgoviște – Doicești și Brazi Vest – Fundeni, pentru care lățimea culoarului de trecere este de 55 m, respectiv de o parte și alta a axului acesteia la distanță de 27,5m ;
- LEA 400kV : Brazi Vest – Domnești, pentru care lățimea culoarului de trecere este de 75 m, respectiv de o parte și alta a axului acesteia la distanță de 37,5m.

Precizăm că, atât stația electrică, cât și LEA din zonă, sunt obiective energetice care concurează la buna funcționare a Sistemului Energetic Național asigurând:

- evacuarea în SEN a energiei electrice produse în centralele fotovoltaice din zonă, iar pentru o funcționare normală a acestora sunt necesare asigurarea condițiilor de siguranță în exploatare;

- transportul energiei electrice produse în sudul și centrul țării;
- alimentarea cu energie electrică a marilor consumatori: COS Târgoviște;
- distribuția și alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și industriali din județul Dâmbovița,

și pentru o funcționare normală a acestora sunt necesare asigurarea condițiilor de siguranță în exploatare, în conformitate cu prevederile LEE 123/2012 și a Codului Tehnic al RET.

Cu stimă,

p. Director ST,  
**Crinela Mihaela SBURLAN**  
Director Economic ST

